

حكومة الإنقاذ
السورية



الجريدة الرسمية

مراسيم - قوانين - أنظمة - قرارات - إعلانات - بيانات

العدد 22

21 ربيع الأول 1445 هـ / 6 تشرين الأول 2023 م

المحتويات

- ٣ رئاسة مجلس الوزراء
- ٣ قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء يُعفى بموجبه أصحاب الأبنية بأنواعها كافة من نسبة مقدارها ٥٠٪ من الرسوم المالية والفنية والهندسية.
- ٣ وزارة الإدارة المحلية والخدمات
- ٣ قرار صادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات لا تقبل بموجبه الدراسات الهندسية من المهندسين العاملين في القطاع الخاص أو العام أو المنظمات.
- ٣ قرار صادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات يعفي طلبات إعادة بناء العقارات المتهدمة بسبب الزلزال أو قصف النظام من رسوم الكشف الفني.
- ٣ وزارة العدل
- ٣ مذكرة دعوى صادرة عن وزارة العدل للمدعى عليه (عبدة ابن بسام السيد).
- ٣ وزارة الاقتصاد والموارد
- ٣ شهادة علامة محلية لمنتج مستورد باسم (شركة قزير).
- ٤ إعلان نشر علامة محلية لمنتج مستورد باسم (شركة شام للدعاية والاعلان).
- ٤ إعلان نشر علامة محلية لمنتج مستورد باسم (شركة نضال حمودي وشركاؤه).
- ٥ المديرية العامة للمشتقات النفطية
- ٥ إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور لوائح المواصفات المعتمدة للمحروقات بكافة أنواعها.
- ٥ المواصفات القياسية للبنزين
- ٦ المواصفات القياسية للديزل
- ٦ المواصفات القياسية لديزل التدفئة
- ٧ إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور شروط التراخيص المعتمدة لمحطات الوقود بعد التعديل.
- ٧ شروط ترخيص محطات الوقود «فئة أ»
- ٩ شروط ترخيص محطات الوقود «فئة ب»
- ١١ شروط ترخيص محطات الوقود «فئة ج»
- ١٢ إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور شروط التراخيص المعتمدة لمراكز الغاز المنزلي.
- ١٣ شروط ترخيص مركز غاز منزلي
- ١٣ المديرية العامة للمصالح العقارية
- ١٣ إعلان فقدان سندی تمليك للعقارين (٤٦٨٨ - ٤٦٨٩) من المنطقة العقارية الأولى بإدلب.
- ١٣ إعلان فقدان سند تمليك للعقار رقم (١٣٨٧) من المنطقة العقارية كفريا.
- ١٤ إعلان فقدان سند تمليك للعقار رقم (٦٣٠) من المنطقة العقارية حزانو.
- ١٤ إعلان فقدان سند تمليك للعقار رقم ١٣٥ من المنطقة العقارية الكنيسة.
- ١٤ إعلان فقدان سند تمليك للعقار رقم (٥٢١) من المنطقة العقارية حربنوش.
- ١٤ إعلان فقدان سندی تمليك للعقارين (٣٦٥ - ٣٦٦) من المنطقة العقارية مرتين.
- ١٤ إعلان فقدان سند تمليك للعقار رقم (٧٧) من المنطقة العقارية مرتين.
- ١٤ إعلان فقدان سندی تمليك للعقارين (٧٩١ - ٥١٨٧) من المنطقة العقارية الخامسة بإدلب.
- ١٤ إعلان فقدان سند تمليك للعقار رقم (٢٠/١) من المنطقة العقارية جسر الشغور.
- ١٤ إعلان فقدان سند تمليك لـ (٦٠٠) سهم من تمام العقار رقم (٨٠٣) من المنطقة العقارية ايلين.
- ١٤ المديرية العامة للرياضة والشباب
- ١٤ إعلان المديرية العامة للرياضة والشباب عن طرح ندوة الملعب البلدي بطريقة المزايدة العلنية فترة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وكأس الشهداء لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.
- ١٥ إعلان الاتحاد السوري لكرة القدم عن مزايدة علنية لتعهد مباريات بطولة كأس الشهداء لكرة القدم.
- ١٥ المديرية العامة للموارد البشرية
- ١٥ إعلان المديرية العامة للموارد البشرية عن توفير شاغر وظيفي في وزارة الزراعة والري.
- ١٥ إعلان المديرية العامة للموارد البشرية عن توفير شاغر وظيفي في وزارة الزراعة والري.

رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم (٢٠٣)

قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء يُعفى بموجبه أصحاب الأبنية بأنواعها كافة من نسبة مقدارها ٥٠٪ من الرسوم المالية والفنية والهندسية

رئيس مجلس الوزراء

- بناءً على بيان المؤتمر السوري العام الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢١م.

- وعلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم ٣/ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م.

- وعلى أحكام قانون العاملين الأساسيين رقم ٥٣/ لعام ٢٠٢١م.

- وعلى موافقتنا المسطرة على كتاب وزارة الإدارة المحلية والخدمات رقم: ٨٩٢/ص، تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١م.

- ونظراً لازدياد الحركة العمرانية في المناطق المحررة وتوسعها، وتسهيلاً للمشاريع النهضوية المقدّمة من مختلف الفعاليات.

يقرر ما يلي:

مادة ١- يُعفى أصحاب الأبنية بأنواعها كافة (سكني، تجاري،

منشآت) من نسبة مقدارها ٥٠٪ من الرسوم المالية والفنية

والهندسية كافة في وزارة الإدارة المحلية والخدمات (رسوم:

الرخص - التسويات - المخالفات - التحسين - التدقيق.. إلخ).

مادة ٢- يُطوى بلاغاً رقم: ٤، تاريخ: ٢٠٢٣/٨/٣، المتضمن: إلغاء

أصحاب الأبنية المشادة، سواء أكانت داخل المخططات التنظيمية أم

خارجها، من نسبة مقدارها ٤٠٪ من رسوم المخالفات.

مادة ٣- يشمل هذا الإغفاء المعاملات الجارية واللاحقة جميعاً، وتُستثنى منه المعاملات المسددة مالياً.

مادة ٤- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعد نافذاً من تاريخه

ولغاية: ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

إدلب في: ١٤٤٥/ ٣ / ١٨ هـ - الموافق: ٢٠٢٣/ ١٠ / ٣ م

رئيس مجلس الوزراء

وزارة الإدارة المحلية والخدمات

قرار رقم (٥٩٢)

قرار صادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات لا تقبل بموجبه الدراسات الهندسية من المهندسين العاملين في القطاع الخاص أو العام أو المنظمات.

وزير الإدارة المحلية والخدمات.

- بناءً على مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم ٢/ تاريخ:

٢٠٢٣/١/١٩م.

- وعلى موافقتنا المُسطرة على مديرية الشؤون الهندسية رقم

٥٦٨/ص تاريخ ٢٠٢٣/٩/٢١م.

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

مادة ١- اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١م لا تُقبل الدراسات

الهندسية من المهندسين العاملين في القطاع العام وقطاع

المنظمات والقطاع الخاص والمهندسين المكلفين بالإقامة في

جميع القطاعات من الاختصاصات التالية (هندسة معمارية -

هندسة مدنية - هندسة ميكانيكية - هندسة كهربائية).

مادة ٢ - يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

إدلب في: ٢٠٢٣/٩/٢٨ م - الموافق لـ: ١٤٤٥/٣/١٣ هـ

وزير الإدارة المحلية والخدمات

قرار رقم (٥٩٣)

قرار صادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات يعفي طلبات إعادة بناء العقارات المتهدمة بسبب الزلزال أو قصف النظام من

رسوم الكشف الفني

وزير الإدارة المحلية والخدمات.

- بناءً على مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم ٢/ تاريخ:

٢٠٢٣/١/١٩م.

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

مادة ١- تُعفى العقارات المتهدمة بسبب الزلزال الذي ضرب

المنطقة والمنازل المتهدمة جراء قصف النظام المجرم وطلبات

تشديد السور من رسوم الكشف الفني.

مادة ٢ - يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

إدلب في: ٢٠٢٣/٩/٢٨ م - الموافق لـ: ١٤٤٥/٣/١٣ هـ

وزير الإدارة المحلية والخدمات

وزارة العدل

مذكرة دعوى صادرة عن وزارة العدل للمدعى عليه (عبيدة ابن

بسام السيد)

المحكمة: إدلب.

الغرفة: معاملات مالية ٥.

المطلوب تبليغه: عبيدة السيد.

رقم أساس الدعوى: /٤٨٨٣/.

الاسم الثلاثي: عبيدة بسام السيد.

يطلب منك الحضور إلى مقر المحكمة وذلك بتاريخ:

٢٠٢٣/١٠/١٩، بخصوص الدعوى رقم /٤٨٨٣/، التي أقامها

عليك المدعي.

وإذا لم تحضر أو ترسل وكيلاً عنك سيصدر الحكم بحقك بمثابة

الوجهي.

يعد نشر مذكرة الدعوى هذه بمثابة التبليغ وفي حال عدم

الحضور سيصدر الحكم غيابياً خلال شهر من تاريخ النشر.

إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/١ م

قاضي المعاملات

وزارة الاقتصاد والموارد

شهادة علامة محلية لمنهج مستورد باسم (شركة قزير)

تشهد مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية أنه بناءً على

الطلب المقدم بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/١٥م رقم /٢٢/.

قد تم تسجيل العلامة التجارية المبينة بالرقم: ٢٠ تحمل س.ت رقم

(٩٩٤).

باسم: حسان قزير وشركاه - شركة قزير

الجنسية: عربي سوري

وعنوانه: إدلب - سلقين - دوار سبع بحرات - طلعت الوزير.

هاتف: ٩٦٣٩٥١٥٤٧١٣٩+

وفق العلامة التالية بالرسم والشكل واللون: SKCAO.



عن البضائع والمنتجات: قطع غيار دراجات النارية

وإكسسواراتها.

من الفئة (١٢)

لمدة ثلاث سنوات وتسري الحماية من تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠٣ م.
المدير العام

إعلان نشر علامة محلية لمنتج مستورد باسم (شركة شام للدعاية والاعلان)

تعلن دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية عن تقدم السيد:

أحمد نجيب بن عبد الرحمن - شركة شام للدعاية والاعلان.

بصفته: ✓ مالك وكيل

طلب لتسجيل بيانات العلامة التجارية: (شاميكس).

المودعة بالرقم: ٣٣ بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٨ م

بيانات الأولوية:

باسم: لأول مرة

الموطن: -

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة (٧ - ١٦ - ٣٥ -

٤٠) وهي:

الأجهزة ومكنات الطباعة والحفر بالليزر وأنواع الورق اللازم
للدعاية والإعلان والمواد البلاستيكية والاكوبوند وطباعة الملابس

وكافة خدمات الدعاية والإعلان.

وصف العلامة ومضمونها وألوانها وأحرفها:

shamex: وفق الشكل الجانبي أدناه بالرسم والشكل.



الاشتراطات:

فعلى من لديه أي اعتراض على ذلك أن يتقدم به مكتوباً لدى

دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد

والموارد - المديرية العامة للتجارة والتموين دائرة حماية الملكية

التجارية والصناعية وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ اصدار هذا

الإعلان.

إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٠٣ م

المدير العام للتجارة والتموين

بيانات الأولوية:

باسم: لأول مرة

الموطن: -

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة (٧ - ٩) وهي:

أجهزة وأنظمة الطاقة الشمسية ورؤوس المولدات الكهربائية.

وصف العلامة ومضمونها وألوانها وأحرفها:

Smart-energy: وفق الشكل الجانبي أدناه بالرسم والشكل.



الاشتراطات:

فعلى من لديه أي اعتراض على ذلك أن يتقدم به مكتوباً لدى

دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد

والموارد - المديرية العامة للتجارة والتموين دائرة حماية الملكية

التجارية والصناعية وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ اصدار هذا

الإعلان.

إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٠٣ م

المدير العام للتجارة والتموين

إعلان نشر علامة محلية لمنتج مستورد باسم (شركة نضال حمودي وشركاؤه)

تعلن دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية عن تقدم السيد:

أيمن حمودي وشركاه - شركة نضال حمودي وشركاؤه.

بصفته: ✓ مالك وكيل

طلب لتسجيل بيانات العلامات التجارية: (الأغا - سلطان الزمان

- زهرة الشعلان).

المودعة بالرقم: ٢٨ بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/١٠ م

بيانات الأولوية:

باسم: لأول مرة

الموطن: -

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة (٢٩) لعلامة زهرة

الشعلان فقط والفئات (٣٠-٣٢) بالنسبة الى العلامتين الاغا

وسلطان الزمان وهي: المواد الغذائية والمشروبات الغازية

والعصائر.

وصف العلامات ومضمونها وألوانها وأحرفها:

ALAgha - Sultan ALzaman - Zahret

Alshalaan: وفق الشكل الجانبي أدناه بالرسم والشكل.



الاشتراطات:

فعلى من لديه أي اعتراض على ذلك أن يتقدم به مكتوباً لدى

دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد

والموارد - المديرية العامة للتجارة والتموين دائرة حماية الملكية

التجارية والصناعية وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ اصدار هذا

الإعلان.

إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٠٣ م

المدير العام للتجارة والتموين

إعلان نشر علامة محلية لمنتج مستورد باسم (شركة المجدمي التجارية)

تعلن دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية عن تقدم السيد:

خالد الأحمد بن علي - شركة المجدمي التجارية.

بصفته: ✓ مالك وكيل

طلب لتسجيل بيانات العلامات التجارية: (smart-energy).

المودعة بالرقم: ٣٢ بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٧ م

تعميم

إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور لوائح المواصفات المعتمدة للمحروقات بكافة أنواعها - بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

- وحسن سير العمل.

تعلن المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور لوائح المواصفات المعتمدة للمحروقات بكافة أنواعها.

- تلغى كافة القرارات والتعاميم السابقة الخاصة بهذا الشأن.

- يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠١ م

حرر بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ هـ - الموافق لـ ٢٠٢٣/١٠/٠١ م

المدير العام

مواصفة رقم: (10) 2023

مادة: البنزين: هو سائل عديم اللون وقابل للاشتعال يستخرج من تقطير النفط الخام مع إضافة بعض محسنات الأوكتان.

المواصفات القياسية للبنزين

Gasoline Standard Specifications				
طريقة الاختبار Test method	الوحدة unit	المتطلبات Requirements		الخصائص Properties
		حد أدنى minimum	حد أعلى Maximum	
ASTM D 1298	Kg/cm ³	0.720	0.770	كثافة عند الدرجة 15°س Density at 15°C°
ASTM D 2699 ASTM D 150		90		رقم الأوكتان Octane number
ASTM D 1266 ASTM D 4294	W%	-	0.15	الكبريت الكلي % وزناً Total Sulphur % w
ASTM D 130	-	-	1	تآكل الصفیحة النحاسية عند 50 درجة لمدة 3 ساعة copper corrosion 50 °C, 3h
				التقطير Distillation
ASTM D 86	c°	-	70	درجة الحرارة عند الحجم المقطر 10% Temperature at distilled volume 10%
	c°	-	130	درجة الحرارة عند الحجم المقطر 50% Temperature at distilled volume 50%
	c°	-	180	درجة الحرارة عند الحجم المقطر 90% Temperature at distilled volume 90%
	c°	-	200	درجة نهاية الغليان Final Boiling point
	MI	-	1.5	حجم البواقي Residue % vol
	MI	-	1.5	حجم الفاقد Loss% vol

مادة الديزل: هو سائل قابل للاشتعال مستخرج من النفط الخام.

المواصفات القياسية للديزل

Diesel Standard Specifications				
طريقة الاختبار Test method	الوحدة unit	المتطلبات Requirements		الخصائص Properties
		حد أدنى minimum	حد أعلى Maximum	
ASTM D 1298	Kg/cm ³	0.820	0.845	كثافة عند الدرجة 15°س Density at 15°C°
ASTM D 2699 ASTM D 150	-	51		رقم السيتان Catani number
ASTM D 445	mm ² /s	2	4.5	اللزوجة عند 40 درجة مئوية Viscosity at 40°C
ASTM D 1266 ASTM D 4294	W%	-	0.15	الكبريت الكلي % وزناً Total Sulphur % w
ASTM D 130	-	-	1	تآكل الصفیحة النحاسية عند 50 درجة لمدة 3 ساعة copper corrosion 50 °C, 3h
ASTM D 92 ASTM D 93	c°	55		نقطة الوميض بكأس مفتوح Flash point open cup
ASTM D 2425 ASTM D 1319	W%		8	العطريات وزناً Aromatics% wt
ASTM D 97	c°		-15	نقطة الانصباب Pour point
التقطير Distillation				
ASTM D 86	c°	65	-	الحجم المقطر عند الدرجة 290 س° distilled volume at 290 C°
	c°	85	95	الحجم المقطر عند الدرجة 350 س° distilled volume at 350 C°

المواصفات القياسية لديزل التدفئة

Heating diesel Standard Specifications				
طريقة الاختبار Test method	الوحدة unit	المتطلبات Requirements		الخصائص Properties
		حد أدنى minimum	حد أعلى Maximum	
ASTM D 1298	Kg/cm ³	0.820	0.860	كثافة عند الدرجة 15°س Density at 15°C°
ASTM D 2699 ASTM D 150	-	50		رقم السيتان Catani number

ASTM D 445	mm ² /s	2.5	4.5	اللزوجة عند 40 درجة مئوية Viscosity at 40°C
ASTM D 1266 ASTM D 4294	W%	-	0.15	الكبريت الكلي % وزناً Total Sulphur % w
ASTM D 130	-	-	1	تآكل الصفیحة النحاسية عند 50 درجة لمدة 3 ساعة copper corrosion 50 °C, 3h
ASTM D 92 ASTM D 93	c°	55		نقطة الوميض بكأس مفتوح Flash point open cup
ASTM D 97	c°		-4	نقطة الانصباب Pour point
				التقطير Distillation
ASTM D 86	c°	50	-	الحجم المقطر عند الدرجة 290 س° distilled volume at 290 C°
	c°	-	85	الحجم المقطر عند الدرجة 350 س° distilled volume at 350 C°

المراجع ذات الصلة:

- المنظمة الدولية للمعايير (ISO)

- الجمعية الامريكية لاختبار المواد (ASTM)

تعميم
إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور شروط التراخيص المعتمدة لمحطات الوقود بعد التعديل.
- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
- وحسن سير العمل.
تعلم المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور شروط التراخيص المعتمدة لمحطات الوقود بعد التعديل.
- تلغى كافة القرارات والتعاميم السابقة الخاصة بهذا الشأن.
حرر بتاريخ ١٦/٠٣/٤٥٠١ هـ - الموافق لـ ١٠/٠١/٢٠٢٣ م
المدير العام

شروط ترخيص محطات الوقود «فئة أ»

أولاً: الأبعاد والمساحات:

- مساحة العقار «١٥٠٠ م^٢» كحد أدنى وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار «١٧٠٠ م^٢».
- عرض واجهة المحطة «٤٠ م» كحد أدنى.
- وجيئة أمامية «٧ م» حتى الرصيف الأول حد أدنى والوجائب الجانبية والخلفية «٤ م» كحد أدنى.
- إضافة رصيف لمضخة واحدة للآليات الثقيلة ضمن حرم الطريق بعيدة عن الرصيف الأول «٧ م» وطوله «٥ إلى ٧ م».
- البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني «٨ م» كحد أدنى.
- البعد بين رصيف العدادات الثاني والبناء «٨ م» كحد أدنى.
- طول رصيف العدادات بين «٧ إلى ١٠ م».
- عرض رصيف العدادات «١,٢٥ م» كحد أدنى.
- ارتفاع رصيف العدادات «٢٥ سم».

- عرض الطريق أمام المحطة «٣٠ م» كحد أدنى.
- لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن «٣٠٪» من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشأتها وأبوابها من مواد غير قابلة للاحتراق.
- تقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد أقصى (مراقبة وإدارة).
- يجب إحاطة المحطة بسور (تصوينه) من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه من «١ م» إلى «١,٥ م» من جميع الأطراف أما من الجهة الأمامية المجاورة للطريق فيجب تحديد مداخل المحطة ومخارجها بواسطة أرصفة تجميلية.
- تغطي أرضية المحطة بطبقة خرسانية مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك.
- أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يكون مظهرها لائقاً وأن لا يكون فيها بروزات حديدية ظاهرة وأن تكون الجسور الحاملة للمظلة مخفية وأن لا تزيد سماكة المظلة عن «٩٠ سم» وأن لا تقل مساحتها عن «٢١٥٠ م^٢».
- أن لا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن «١٥٠٠ م» ومن اتجاهين متقابلين عن «١٠٠٠ م».
- منع إشغال رصيف واجهة المحطة بأي نشاط تجاري (إكسبرس - كومجي - الخ...).
- أن لا تقام المحطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقي إلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية.
- أن لا تقام المحطات في الساحات العامة.

٢٠- يجب أن يبعد محور المحطة مسافة لا تقل عن «١٠٠م» عن تقاطع الطرق الفرعية مع الرئيسية سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين وعن مداخل الجسور.
٢١- لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة.
٢٢- أن لا تقام محطات وقود بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن «٥٠م».
٢٣- أن تربط محطات الوقود بالطرق العامة من خلال تأمين حارتي تباطؤ وتسارع مناسبة.

٢٤- يمنع اشغال جوانب أرصفة العدادات الأولى والثاني والثالث بمسافة ١٥م من كل جهة.

ثانياً: التخزين والسعات:

١- تحدد سعة الخزان الواحد من البنزين بكمية لا تزيد عن /٥٠٠٠٠/ لتر وأن لا تقل عن /٢٥٠٠٠/ لتر وسعة الخزان من مادة المازوت بكمية لا تزيد عن /٧٥٠٠٠/ لتر وأن لا تقل عن /٣٥٠٠٠/ لتر ويمكن تعدد الخزانات للمادة الواحدة ضمن المحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن /٤٠٠٠٠٠/ لتر ولا تقل عن /٢٥٠٠٠٠/ لتر.

٢- الرصيد الصفري من السعة التخزينية هو «٢٠٪» لأي محطة وتكون تحت تصرف المديرية العامة للمشتقات النفطية.

ثالثاً: الخزانات:

١- وضع لوحة معدنية على كل خزان يكتب فيها البيانات التالية: (رقم الخزان ونوع المادة والسعة التخزينية).

٢- تعد إضافة الخزان أو إزالته أو تبديله بخزانات أخرى من محطات تموين السيارات المرخصة والتي تبقى سعتها التخزينية بعد الإضافة أو التبديل المذكورين في الحدود القصوى المسموح به تعديلاً غير ذي شأن ويخضع لتطبيق الشروط الواجب توفرها في المحطة وإجراءات الترخيص.

٣- توضع الخزانات ضمن غرف من الخرسانة المسلحة المعزولة جيداً تحت سطح الأرض مع تأمين فراغ مناسب حول جسم الخزان لإمكانية الوصول إليه من جميع الجوانب لمراقبته من حدوث أي تسريب ويجب تثبيت الخزانات على مساند (قواعد مناسبة) بارتفاع «٤٠سم» وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات التفتيش والمراقبة.

٤- يسمح بدفن الخزانات بالمحطات وإلزام أصحاب المحطات بتركيب وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة مراقبة بالمحطات لقياس كميات الوقود في الخزانات لاكتشاف أي تسريب قد يحدث.
٥- يطلى جسم الخزانات بطلاء مانع للتآكل أو الصدأ والتسريب مع تركيب فتحات للخزان على سطح الأرض لمنع تسرب المياه إليها.

٦- يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان «٥م» على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة.

٧- يزود كل خزان بمسبر لمعرفة كمية السائل الموجودة فيه.

٨- يجهز الخزان بأنبوب تهوية قطره «٣سم» ينتهي بكوع تغطي فوهته بنسيج معدني ناعم غير قابل للصدأ بارتفاع «٢م» عن سطح الخزان.

٩- يجب ألا تقل المسافة بين كل خزان وآخر في المحطة عن «٦٠سم».

١٠- سماكة معدن الخزان تتناسب مع السعة التخزينية «٨ إلى ١٠م».

١١- تأمين فتحات مناسبة لملء الخزانات من خلال مجمع تفرغ بعيد عن الخزانات.

١٢- يجب تنظيف الخزانات من الرواسب النفطية عند الحاجة ويجب إجراء فحص مقاومتها للانضغاط واحتمال وجود تسريب فيها.

رابعاً: المضخات:

١- أن تكون المضخات ذات عدادات إلكترونية حديثة على أن تكون تمديداتها الكهربائية كاملة ضد الانفجار.

٢- أن تكون المضخات والمفاتيح الخاصة بها مصانة وصالحة للعمل بشكل مستمر.

٣- يجب وضع لوحة تعريفية واضحة على كل عداد لنوع المادة وسعرها.

٤- يجب حيازة مكبال «٢٠ لتر» للمعايرة الدورية ترصمه المديرية.

٥- لا يسمح بتبديل أو إضافة أو إزالة أي مضخة دون إعلام المديرية.

٦- لا تسحب المواد البترولية من الخزانات إلا بواسطة المضخات الثابتة المخصصة لهذا الغرض.

٧- أن يكون في كل محطة مضخات إلكترونية أربع مضخات على الأقل لتخديم أربعة أنواع من المحروقات.

٨- توفر شاشة لعرض سعر الصرف في مكان بارز وواضح.

٩- تأمين الصيانة الدورية الدائمة للخزانات والمضخات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها.

خامساً: السلامة العامة والوقاية والإطفاء:

١- وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة.

٢- تأمين مصدر مياه للشرب في المحطة مع مرافق عامة ودورات مياه.

٣- تدريب العاملين على وسائل السلامة العامة والحماية المتوفرة بالمحطة مع اصطحاب شهادة من قبل الدفاع المدني.

٤- أن لا يباع أي مشتق نفطي آخر في المحطة.

٥- وضع إشارات تحذيرية بوجود محطة وقود على الطرق العامة قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات برؤيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول الى المحطة.

٦- تعزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة تبعد عنها «٢م» اذ تعد منطقة خطيرة طيلة عملية التفريغ.

٧- يلزم سائق الصهريج المحمل بإيقافه على مسافة لا تقل عن «٢م» من فوهة الخزان باتجاه مخرج المحطة وإطفاء المحرك ووضع مساند أمامية وخلفية لإحدى عجلات الآلية ويمنع من المغادرة مع عامل التفريغ حتى انتهاء العملية.

٨- يحظر تمديد أنابيب خطوط الكهرباء داخل حفر الخزانات.

٩- يمنع مد خرطوم التعبئة على الأرض لتفادي مرور المركبات فوقه.

١٠- يجب أن يلتزم العاملون بلباس موحد ضمن المحطة.

١١- يجب أن يكون عامل التعبئة أو سائق المركبة موجوداً قرب فوهة تعبئة المركبة طيلة عملية التعبئة.

١٢- تجهز كل محطة بحقيبة إسعافات أولية.

- ٩- عرض الطريق أمام المحطة في المدن «١٨م» كحد أدنى.
١٠- عرض الطريق أمام المحطة في البلديات «١٢م» كحد أدنى.
١١- عرض الطريق أمام المحطة في باقي المناطق «٦م» كحد أدنى.
١٢- لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن «٢٥٪» من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشأتها وأبوابها من مواد غير قابلة للاحتراق.
١٣- تقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد أقصى (مراقبة وإدارة).
١٤- يجب إحاطة المحطة بسور (تصوينه) من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه من «١م» إلى «١,٥م» من جميع الأطراف أما من الجهة الأمامية المجاورة للطريق فيجب تحديد مداخل المحطة ومخارجها بواسطة أرصفة تجميلية.
١٥- تغطي أرضية المحطة بطبقة خرسانية مسلحة تسليحا خفيفا مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك.
١٦- أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يكون مظهرها لائقا وأن لا يكون فيها بروزات حديدية ظاهرة وأن تكون الجسور الحاملة للمظلة مخفية وأن لا تزيد سماكة المظلة عن «٩٠سم» وأن لا تقل مساحتها عن «٢١٥٠م^٢».
١٧- أن لا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن «١٠٠٠م» ومن اتجاهين متقابلين عن «٥٠٠م».
١٨- منع إشغال رصيف واجهة المحطة بأي نشاط تجاري (إكسبرس - كومجي - الخ...).
١٩- أن لا تقام المحطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقي إلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية.
٢٠- أن لا تقام المحطات في الساحات العامة.
٢١- يجب أن يبعد محور المحطة مسافة لا تقل عن «٧٥م» عن تقاطع الطرق الفرعية مع الرئيسية سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين وعن مداخل الجسور.
٢٢- لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة.
٢٣- أن لا تقام محطات وقود بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن «٥٠م».
٢٤- يمنع اشغال جوانب ارصفة العدادات الأولى والثاني بمسافة ١٠م من كل جهة.

ثانيا: التخزين والسعات:

- ١- تحدد سعة الخزان الواحد من البنزين بكمية لا تزيد عن ٥٠٠٠٠/لتر وأن لا تقل عن ٢٥٠٠٠/لتر وسعة الخزان من مادة المازوت بكمية لا تزيد عن ٧٥٠٠٠/لتر وأن لا تقل عن ٣٥٠٠٠/لتر ويمكن تعدد الخزانات للمادة الواحدة ضمن المحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن ٤٠٠٠٠٠/لتر ولا تقل عن ٢٥٠٠٠٠/لتر.

- ٢- الرصيد الصفري من السعة التخزينية هو «٢٠٪» لأي محطة وتكون تحت تصرف المديرية العامة للمشتقات النفطية.

ثالثا: الخزانات:

- ١- وضع لوحة معدنية على كل خزان يكتب فيها البيانات التالية: (رقم الخزان ونوع المادة والسعة التخزينية).

- ١٣- تجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف قدرها «٣م^٣» توضع في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر مكعب وبالقرب منه رفشين لفرش الرمل في مكان يسهل الوصول إليه.
١٤- تجهز كل محطة بعدد من أجهزة إطفاء «٢» منها رغويتين بسعة «٩لتر» و «٤» منها بودرة كيميائية جافة لا يقل وزن كل واحدة عن «١٢كغ».
١٥- يمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم والمواد النفطية على أنواعها في الصرف الصحي أو الطبيعة بل يجب تجميعها في مستوعبات خاصة والتخلص منها.
١٦- يمنع استخدام مبنى المحطة لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة.
١٧- تعد لوحات إرشادية وتحذيرية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- التدخين ممنوع قطعاً.
- أوقف محرك سيارتك.
١٨- التعهد الخطي بالالتزام الكامل بكل التعليمات الصادرة عن المديرية ويعد صاحب المحطة هو المسؤول عن جميع المخالفات التي ترتكب فيها.

سادسا: خطوات الحصول على الترخيص:

- تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية وبعد الموافقة المبدئية يقوم بالآتي:
١- الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية والخدمات يصطحب معه:
- بيان قيد عقاري للعقار المراد ترخيص المحطة عليه.
- مخطط مساحي للعقار بمقياس ١/٢٠٠٠ عليه إحداثيات X, Y.
- بيان مساحي للعقار المراد الترخيص عليه.
- أن يمتلك سجلا تجاريا للمحطة المراد ترخيصها.
- وفي حال كانت المحطة إيجارا يصطحب معه إضافة لما سبق عقد استئجار مصدق أصولاً لا تقل مدته عن سنتين.
- تعد الوحدة الإدارية مخطط موقع عام (كروكي) مبين فيه أقسام المحطة (الأبنية - الخزانات - المضخات) لتطلع عليه المديرية.
٢- الترخيص النهائي للاستثمار إنما يصدر من المديرية العامة للمشتقات النفطية.

شروط ترخيص محطات الوقود «فئة ب»

أولاً: الأبعاد والمساحات:

- ١- مساحة العقار «٩٠٠م^٢» كحد أدنى وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار «١١٠٠م^٢».
٢- عرض واجهة المحطة «٣٠م» كحد أدنى.
٣- وجيبة أمامية «٥م» حتى الرصيف الأول حد أدنى والوجائب الجانبية والخلفية «٤م» كحد أدنى.
٤- البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني «٧م» كحد أدنى.
٥- البعد بين رصيف العدادات الثاني والبناء «٧م» كحد أدنى.
٦- طول رصيف العدادات بين «٧م إلى ١٠م».
٧- عرض رصيف العدادات «١,٢٥م» كحد أدنى.
٨- ارتفاع رصيف العدادات «٢٥سم».

- ٨- توفر شاشة لعرض سعر الصرف في مكان بارز وواضح.
- ٩- تأمين الصيانة الدورية الدائمة للخزانات والمضخات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها.
- خامساً: السلامة العامة والوقاية والإطفاء:**
- ١- وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة.
- ٢- تأمين مصدر مياه للشرب في المحطة مع مرافق عامة ودورات مياه.
- ٣- تدريب العاملين على وسائل السلامة العامة والحماية المتوفرة بالمحطة مع اصطحاب شهادة من قبل الدفاع المدني.
- ٤- أن لا يباع أي مشتق نفطي آخر في المحطة.
- ٥- وضع إشارات تحذيرية بوجود محطة وقود على الطرق العامة قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات برؤيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول الى المحطة.
- ٦- تعزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة تبعد عنها «٢م» إذ تعد منطقة خطرة طيلة عملية التفريغ.
- ٧- يلزم سائق الصهريج المحمل بإيقافه على مسافة لا تقل عن «٢م» من فوهة الخزان باتجاه مخرج المحطة وإطفاء المحرك ووضع مساند أمامية وخلفية لإحدى عجلات الألية ويمنع من المغادرة مع عامل التفريغ حتى انتهاء العملية.
- ٨- يحظر تمديد أنابيب خطوط الكهرباء داخل حفر الخزانات.
- ٩- يمنع مد خرطوم التعبئة على الأرض لتفادي مرور المركبات فوقه.
- ١٠- يجب أن يلتزم العاملون بلباس موحد ضمن المحطة.
- ١١- يجب أن يكون عامل التعبئة أو سائق المركبة موجوداً قرب فوهة تعبئة المركبة طيلة عملية التعبئة.
- ١٢- تجهز كل محطة بحقيبة إسعافات أولية.
- ١٣- تجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف قدرها «٣م» توضع في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر مكعب وبالقرب منه رفشين لفرش الرمل في مكان يسهل الوصول إليه.
- ١٤- تجهز كل محطة بعدد من أجهزة إطفاء «٢» منها رغويتين بسعة «٩ لتر» و «٤» منها بودرة كيميائية جافة لا يقل وزن كل واحدة عن «١٢ كغ».
- ١٥- يمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم والمواد النفطية على أنواعها في الصرف الصحي أو الطبيعة بل يجب تجميعها في مستوعبات خاصة والتخلص منها.
- ١٦- يمنع استخدام مبنى المحطة لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة.
- ١٧- تعد لوحات إرشادية وتحذيرية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- التدخين ممنوع قطعاً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ١٨- التعهد الخطي بالالتزام الكامل بكل التعليمات الصادرة عن المديرية ويعد صاحب المحطة هو المسؤول عن جميع المخالفات التي ترتكب فيها.

- ٢- تعد إضافة الخزان أو إزالته أو تبديله بخزانات أخرى من محطات تموين السيارات المرخصة والتي تبقى سعتها التخزينية بعد الإضافة أو التبديل المذكورين في الحدود القصوى المسموح به تعديلاً غير ذي شأن ويخضع لتطبيق الشروط الواجب توفرها في المحطة وإجراءات الترخيص.
- ٣- توضع الخزانات ضمن غرف من الخرسانة المسلحة المعزولة جيداً تحت سطح الأرض مع تأمين فراغ مناسب حول جسم الخزان لإمكانية الوصول إليه من جميع الجوانب لمراقبته من حدوث أي تسريب ويجب تثبيت الخزانات على مساند (قواعد مناسبة) بارتفاع «٤٠ سم» وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات التنظيف والمراقبة.
- ٤- يسمح بدفن الخزانات بالمحطات وإلزام أصحاب المحطات بتركيب وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة مراقبة بالمحطات لقياس كميات الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسريب قد يحدث.
- ٥- يطلى جسم الخزانات بطلاء مانع للتآكل أو الصدأ والتسريب مع تركيب فتحات للخزان على سطح الأرض لمنع تسرب المياه إليها.
- ٦- يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان «٥م» على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة.
- ٧- يزود كل خزان بمسبر لمعرفة كمية السائل الموجودة فيه.
- ٨- تجهز الخزان بأنبوب تهوية قطره «٣ سم» ينتهي بكوع تغطي فوهته بنسيج معدني ناعم غير قابل للصدأ بارتفاع «٢م» عن سطح الخزان.
- ٩- يجب ألا تقل المسافة بين كل خزان وآخر في المحطة عن «٦٠ سم».
- ١٠- سماكة معدن الخزان تتناسب مع السعة التخزينية «٨ إلى ١٠م».
- ١١- تأمين فتحات مناسبة لملء الخزانات من خلال مجمع تفريغ بعيد عن الخزانات.
- ١٢- يجب تنظيف الخزانات من الرواسب النفطية عند الحاجة ويجب إجراء فحص مقاومتها للانضغاط واحتمال وجود تسريب فيها.
- رابعاً: المضخات:**
- ١- أن تكون المضخات ذات عدادات إلكترونية حديثة على أن تكون تمديداتها الكهربائية كاملة ضد الانفجار.
- ٢- أن تكون المضخات والمفاتيح الخاصة بها مصانة وصالحة للعمل بشكل مستمر.
- ٣- يجب وضع لوحة تعريفية واضحة على كل عداد لنوع المادة وسعرها.
- ٤- يجب حيازة مكبال «٢٠ لتر» للمعايرة الدورية ترصصه المديرية.
- ٥- لا يسمح بتبديل أو إضافة أو إزالة أي مضخة دون إعلام المديرية.
- ٦- لا تسحب المواد البترولية من الخزانات إلا بواسطة المضخات الثابتة المخصصة لهذا الغرض.
- ٧- أن يكون في كل محطة مضخات إلكترونية أربع مضخات على الأقل لتخديم أربعة أنواع من المحروقات.

سادساً: خطوات الحصول على الترخيص:

تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية وبعد الموافقة المبدئية يقوم بالآتي:

١- الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية والخدمات يصطحب معه:

- بيان قيد عقاري للعقار المراد ترخيص المحطة عليه.

- مخطط مساحي للعقار بمقياس ١/ ٢٠٠٠ عليه إحداثيات X, Y.

- بيان مساحي للعقار المراد الترخيص عليه.

- أن يمتلك سجلاً تجارياً للمحطة المراد ترخيصها.

- وفي حال كانت المحطة إيجاراً يصطحب معه إضافة لما سبق عقد استئجار مصدق أصولاً لا تقل مدته عن السنتين.

- تعد الوحدة الإدارية مخطط موقع عام (كروكي) مبين فيه أقسام المحطة (الأبنية - الخزانات - المضخات) لتطلع عليه المديرية.

٢- الترخيص النهائي للاستثمار إنما يصدر من المديرية العامة للمشتقات النفطية.

شروط ترخيص محطات الوقود «فئة ج»**أولاً: الأبعاد والمساحات:**

١- مساحة العقار «٦٥٠ م^٢» كحد أدنى وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار «٢٧٥٠ م^٢».

٢- عرض واجهة المحطة «٢٥ م» كحد أدنى.

٣- وجيبة أمامية «٥ م» حتى الرصيف الأول كحد أدنى والوجائب الجانبية والخلفية «٤ م» كحد أدنى.

٤- البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني «٦ م» كحد أدنى.

٥- البعد بين رصيف العدادات الثاني والبناء «٥ م» كحد أدنى.

٦- طول رصيف العدادات بين «٦ إلى ٧ م».

٧- عرض رصيف العدادات «٢٥, ١ م» كحد أدنى.

٨- ارتفاع رصيف العدادات «٢٥ سم».

٩- عرض الطريق أمام المحطة في المدن «١٨ م» كحد أدنى.

١٠- عرض الطريق أمام المحطة في البلدات «١٢ م» كحد أدنى.

١١- عرض الطريق أمام المحطة في باقي المناطق «٦ م» كحد أدنى.

١٢- لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن «٢٥٪» من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها وأبوابها من مواد غير قابلة للاحتراق.

١٣- تقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد أقصى (مراقبة وإدارة).

١٤- يجب إحاطة المحطة بسور (تصوينه) من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه من «١ م» إلى «١,٥ م» من جميع الأطراف أما من الجهة الأمامية المجاورة للطريق فيجب تحديد مداخل المحطة ومخارجها بواسطة أرصفة تجميلية.

١٥- تغطي أرضية المحطة بطبقة خرسانية مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك.

١٦- أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يكون مظهرها لائقاً وأن لا يكون فيها بروزات حديدية ظاهرة وأن تكون الجسور الحاملة للمظلة مخفية وأن لا تزيد سماكة المظلة عن «٩٠ سم» وأن لا تقل مساحتها عن «٢١٥٠ م^٢».

١٧- ألا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن «٥٠٠ م» ومن اتجاهين متقابلين عن «٣٠٠ م».

١٨- منع إشغال رصيف واجهة المحطة بأي نشاط تجاري (إكسبرس - كومجي - الخ...).

١٩- ألا تقام المحطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقي إلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية.

٢٠- ألا تقام المحطات في الساحات العامة.

٢١- لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة.

٢٢- ألا تقام محطات وقود بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن «٥٠ م».

٢٣- يمنع اشغال جوانب أرصفة العدادات الأول والثاني بمسافة ٩ م من كل جهة.

ثانياً: التخزين والسعات:

١- تحدد سعة الخزان الواحد من البنزين بكمية لا تزيد عن ٣٦٠٠٠/ لتر وأن لا تقل عن ٢٠٠٠٠/ لتر وسعة الخزان من مادة المازوت بكمية لا تزيد عن ٥٠٠٠٠/ لتر وأن لا تقل عن ٣٥٠٠٠/ لتر ويمكن تعدد الخزانات للمادة الواحدة ضمن المحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن ٢٥٠٠٠٠/ لتر ولا تقل عن ٢٠٠٠٠٠/ لتر.

٢- الرصيد الصفري من السعة التخزينية هو «٢٠٪» لأي محطة وتكون تحت تصرف المديرية العامة للمشتقات النفطية.

ثالثاً: الخزانات:

١- وضع لوحة معدنية على كل خزان يكتب فيها البيانات التالية: (رقم الخزان ونوع المادة والسعة التخزينية).

٢- تعد إضافة الخزان أو إزالته أو تبديله بخزانات أخرى من محطات تموين السيارات المرخصة والتي تبقى سعتها التخزينية بعد الإضافة أو التبديل المذكورين في الحدود القصوى المسموح به تعديلاً غير ذي شأن ويخضع لتطبيق الشروط الواجب توفرها في المحطة وإجراءات الترخيص.

٣- توضع الخزانات ضمن غرف من الخرسانة المسلحة المعزولة جيداً تحت سطح الأرض مع تأمين فراغ مناسب حول جسم الخزان لإمكانية الوصول إليه من جميع الجوانب لمراقبته من حدوث أي تسريب ويجب تثبيت الخزانات على مساند (قواعد مناسبة) بارتفاع «٤٠ سم» وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات التفتيش والمراقبة لمنع التسرب.

٤- يسمح بدفن الخزانات بالمحطات وإلزام أصحاب المحطات بتركيب وسائل ألكترونية حديثة متصلة بغرفة مراقبة بالمحطات لقياس كميات الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسريب قد يحدث.

٥- يطلى جسم الخزانات بطلاء مانع للتآكل أو الصدأ والتسريب مع تركيب فتحات للخزان على سطح الأرض لمنع تسرب المياه إليها.

٦- يجب أن تبعد فتحة ملاء الخزان «٥ م» على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة.

٧- يزود كل خزان بمسبر لمعرفة كمية السائل الموجودة فيه.

٨- تجهز الخزان بأنبوب تهوية قطره «٣ سم» ينتهي بكوع تغطي فوهته بنسيج معدني ناعم غير قابل للصدأ بارتفاع «٢ م» عن سطح الخزان.

- ١١- يجب أن يكون عامل التعبئة أو سائق المركبة موجوداً قرب فوهة تعبئة المركبة طيلة عملية التعبئة.
- ١٢- تجهز كل محطة بحقيبة إسعافات أولية.
- ١٣- تجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف قدرها «٣م» توضع في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر مكعب وبالقرب منه رفشين لفرش الرمل في مكان يسهل الوصول إليه.
- ١٤- تجهز كل محطة بعدد من أجهزة إطفاء «٢» منها رغويتين بسعة «٩ لتر» و «٤» منها بودرة كيميائية جافة لا يقل وزن كل واحدة عن «١٢ كغ».
- ١٥- يمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم والمواد النفطية على أنواعها في الصرف الصحي أو الطبيعة بل يجب تجميعها في مستوعبات خاصة والتخلص منها.
- ١٦- يمنع استخدام مبنى المحطة لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة.
- ١٧- تعد لوحات إرشادية وتحذيرية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال.
 - التدخين ممنوع قطعاً.
 - أوقف محرك سيارتك.
- ١٨- التعهد الخطي بالالتزام الكامل بكل التعليمات الصادرة عن المديرية ويعد صاحب المحطة هو المسؤول عن جميع المخالفات التي ترتكب فيها.
- سادساً: خطوات الحصول على الترخيص:**
- تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية وبعد الموافقة المبدئية يقوم بالآتي:
- ١- الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية والخدمات يصطحب معه:
 - بيان قيد عقاري للعقار المراد ترخيص المحطة عليه.
 - مخطط مساحي للعقار بمقياس ١/٢٠٠٠ عليه إحداثيات X, Y.
 - بيان مساحي للعقار المراد الترخيص عليه.
 - أن يمتلك سجلاً تجارياً للمحطة المراد ترخيصها.
 - وفي حال كانت المحطة إيجاراً يصطحب معه إضافة لما سبق عقد استئجار مصدق أصولاً لا تقل مدته عن سنتين.
 - تعد الوحدة الإدارية مخطط موقع عام (كروكي) مبين فيه أقسام المحطة (الأبنية - الخزانات - المضخات) لتطلع عليه المديرية.
 - ٢- الترخيص النهائي للاستثمار إنما يصدر من المديرية العامة للمشتقات النفطية.

تعميم

- إعلان المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور شروط التراخيص المعتمدة لمراكز الغاز المنزلي**
- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
 - وحسن سير العمل.
 - تعلن المديرية العامة للمشتقات النفطية عن صدور شروط التراخيص المعتمدة لمراكز الغاز المنزلي.

- ٩- يجب ألا تقل المسافة بين كل خزان وآخر في المحطة عن «٦٠م».
- ١٠- سماكة معدن الخزان تتناسب مع السعة التخزينية «٨ إلى ١٠م».
- ١١- تأمين فتحات مناسبة لملاء الخزانات من خلال مجمع تفريغ بعيد عن الخزانات.
- ١٢- يجب تنظيف الخزانات من الرواسب النفطية عند الحاجة ويجب إجراء فحص مقاومتها للانضغاط واحتمال وجود تسريب فيها.
- رابعاً: المضخات:**
- ١- أن تكون المضخات ذات عدادات إلكترونية حديثة على أن تكون تمديداتها الكهربائية كاملة ضد الانفجار.
 - ٢- أن تكون المضخات والمفاتيح الخاصة بها مصانة وصالحة للعمل بشكل مستمر.
 - ٣- يجب وضع لوحة تعريفية واضحة على كل عداد لنوع المادة وسعرها.
 - ٤- يجب حيازة مكبال «٢٠ لتر» للمعايرة الدورية ترصصه المديرية.
 - ٥- لا يسمح بتبديل أو إضافة أو إزالة أي مضخة دون إعلام المديرية.
 - ٦- لا تسحب المواد البترولية من الخزانات إلا بواسطة المضخات الثابتة المخصصة لهذا الغرض.
 - ٧- أن يكون في كل محطة مضخات إلكترونية أربع مضخات على الأقل لتخديم أربعة أنواع من المحروقات.
 - ٨- توفر شاشة لعرض سعر الصرف في مكان بارز وواضح.
 - ٩- تأمين الصيانة الدورية الدائمة للخزانات والمضخات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها.
- خامساً: السلامة العامة والوقاية والإطفاء:**
- ١- وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة.
 - ٢- تأمين مصدر مياه للشرب في المحطة مع مرافق عامة ودورات مياه.
 - ٣- تدريب العاملين على وسائل السلامة العامة والحماية المتوفرة بالمحطة مع اصطحاب شهادة من قبل الدفاع المدني.
 - ٤- أن لا يباع أي مشتق نفطي آخر في المحطة.
 - ٥- وضع إشارات تحذيرية بوجود محطة وقود على الطرق العامة قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات برؤيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول إلى المحطة.
 - ٦- تعزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة تبعد عنها «٢م» إذ تعد منطقة خطرة طيلة عملية التفريغ.
 - ٧- يلزم سائق الصهريج المحمل بإيقافه على مسافة لا تقل عن «٢م» من فوهة الخزان باتجاه مخرج المحطة وإطفاء المحرك ووضع مساند أمامية وخلفية لإحدى عجلات الآلية ويمنع من المغادرة مع عامل التفريغ حتى انتهاء العملية.
 - ٨- يحظر تمديد أنابيب خطوط الكهرباء داخل حفر الخزانات.
 - ٩- يمنع مد خرطوم التعبئة على الأرض لتفادي مرور المركبات فوقه.
 - ١٠- يجب أن يلتزم العاملون بلباس موحد ضمن المحطة.

- تلغى كافة القرارات والتعاميم السابقة الخاصة بهذا الشأن.
حرر بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ - الموافق لـ ٠١/١٠/٢٠٢٣م
المدير العام

شروط ترخيص مركز غاز منزلي

- الشروط الإدارية لترخيص المركز:

- ١- أن لا تقل مساحة المركز عن ٢٠/٢م.
- ٢- أن يكون البناء المراد افتتاح المركز به مرخص.
- ٣- أن يبعد المركز ١٠/١م عن أي مصدر لهب. (ورشة حدادة - مطعم... الخ)
- ٤- أن يبعد المركز عن المرافق العامة ومداخل المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات مسافة لا تقل عن ٥٠/٠م.
- ٥- أن لا تقل المسافة عن ١٥٠/٠م بين مركز مرخص وآخر على الرصيفين.
- ٦- توفر الإضاءة والتهوية الطبيعية للمركز وألا تقل مساحة النوافذ عن ٨٪ من مساحة المركز.
- ٧- يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية الخاصة بحال تعذر وجود الطبيعية أو تطلبت ظروف التشغيل لذلك.
- ٨- أن يكون بناء المركز من الحجر أو البلوك وسقف المركز من الإسمنت المسلح وجدرانه ملساء ناعمة.
- ٩- أن تكون أرضية المركز من البلاط أو الإسمنت ومفروشة بالكاوتشوك الماص للصدمة وأبوابه من مواد غير قابلة للاشتعال.
- ١٠- أن يكون المركز ضمن مناطق يسمح الترخيص فيها.
- ١١- الحصول على موافقة الجوار الملاصق للمركز.

- الشروط الفنية:

- ١- أن يمتلك ٥٠/٥ أسطوانة على الأقل.
- ٢- توفر ميزان الكتروني يزن لغاية ٤٠/٤ كغ كحد أدنى.
- ٣- توفر حوض مائي لفحص الأسطوانات يستوعب كامل حجم الأسطوانة.
- ٤- توفر سجلات حركة وتدوين كامل العمليات التجارية عليها.
- ٥- وجود لوحة تعريفية تتضمن (اسم المركز - رقم الهاتف - السعر).
- ٦- توفر شاشة لعرض سعر الصرف في مكان بارز وواضح.
- ٧- توفر حقيبة طبية.
- ٨- توفر جهاز إطفاء عدد ٢/٢ كحد أدنى من سعة ١٢/١ كغ وصنبور ماء.
- ٩- عدم استخدام مصدر حراري ضمن المركز (غاز خدمة - مدفأة -.. الخ)
- ١٠- حصول صاحب الترخيص والعمال بحال وجودهم على وثيقة إطفاء من الدفاع المدني.
- ١١- وضع لوحات تحذيرية تتضمن عبارات (يمنع التدخين - يمنع إحداث شرارة.. الخ)
- ١٢- توفر واجهة لعرض الأسطوانات داخل المركز.
- ١٣- تخصيص مكان للأسطوانات المعبأة ومكان للأسطوانات الفارغة مع وجود لافتة للدلالة على ذلك.
- ١٤- عدم مزاولة أي نشاط مختلف ضمن المركز أو بيع أي مشتق نفطي آخر.

- ١٥- التعهد الخطي بالالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمشتقات النفطية، ويعتبر المرخص هو الجهة المسؤولة عن كافة المخالفات التي قد تحدث في المركز.
- ١٦- عدم تعبئة الغازات السفرية ضمن مراكز التوزيع إلا بموافقة مسبقة من المديرية العامة للمشتقات النفطية وفقاً لشروط خاصة بذلك وهي:

١- ألا تقل مساحة المركز عن ٣٠/٢م

٢- توفر جهاز إطفاء عدد ٤/٤ سعة ١٢ كغ.

٣- أن يكون خارج الأسواق والأماكن المزدحمة.

- خطوات الحصول على الترخيص:

- ١- تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية العامة للمشتقات النفطية.
- ٢- الحصول على الموافقة المبدئية من قبل المديرية العامة للمشتقات.
- ٣- الحصول على الترخيص الإداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية والخدمات مصطحباً معه:
أ- بيان مساحي.
ب- بيان قيد عقاري للعقار المراد الترخيص عليه.
ت- مخطط مساحي بمقياس ١/٢٠٠٠ عليه إحداثيات X, Y
ث- وفي حال كان المركز إيجار يصطحب معه بالإضافة لما سبق عقد أجار مصدق أصولاً لا تقل مدته عن سنة.
ج- وفي حال انتهاء عقد الإيجار والانتقال الى مركز آخر يجب الحصول على ترخيص جديد.
٤- الحصول على الترخيص النهائي للاستثمار من المديرية العامة للمشتقات النفطية.

المديرية العامة للمصالح العقارية

إعلان فقدان سندي تملك للعقارين (٤٦٨٨ - ٤٦٨٩) من

المنطقة العقارية الأولى بإدلب

ادعى السيد محمد ماهر قطيع بن عبد الحميد والدته فطوم تولد ١٩٥٩، فقدان سندي التملك في العقارين (٤٦٨٨-٤٦٨٩) من المنطقة العقارية الأولى بإدلب قضاء وقدرًا وطلب إعطاءه سندين بدلاً عن ضائع.
فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
إدلب في: ٢٧/٩/٢٠٢٣م

إعلان فقدان سند تملك للعقار رقم (١٣٨٧) من المنطقة

العقارية كفريا

ادعى السيد ماهر مرجان بن محمد نضال والدته خديجة تولد ١٩٩٦، فقدان سند التملك العائد له في العقار رقم (١٣٨٧) من المنطقة العقارية كفريا قضاء وقدرًا وطلب إعطاءه بدلاً عن ضائع.
فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
إدلب في: ٢٧/٩/٢٠٢٣م

إعلان فقدان سندی تمليك للعقارين (٧٩١ - ٥١٨٧) من المنطقة العقارية الخامسة بإدلب

ادعى السيد عبد الرحمن حليبي بن عبد الحميد والدته سلوى تولد ١٩٨٣ بالوكالة عن محمد ماهر شاوي بن إبراهيم والدته أميرة تولد ١٩٦٦، فقدان سندی التمليك العائدين لموكله من العقارين (٧٩١ - ٥١٨٧) من المنطقة العقارية الخامسة في إدلب قضاء وقدرًا وطلب وكالة إعطائه سندیين بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٣ م

إعلان فقدان سندی تمليك للعقار رقم (٢٠/١) من المنطقة العقارية جسر الشغور

ادعى السيد ماجد حاج حسين بن أحمد وفوزية تولد ١٩٧٢ فقدان سندی التمليك للعقار رقم (٢٠/١) من المنطقة العقارية جسر الشغور ١٥/٨ قضاء وقدرًا وطلب إعطائه بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٣ م

إعلان فقدان سندی تمليك لـ (٦٠٠) سهم من تمام العقار رقم (٨٠٣) من المنطقة العقارية ابلين

ادعى السيد علاء بن أنس جزار والدته سمر تولد ١٩٩٦ وكالة عن خديجة بنت حسين سلهب والدتها مريم تولد ١٩٤٦ بموجب صك بيع مع توكيل رقم خاص (٢٠٣) ورقم عام (١٢٠٠) وسجل (٤) تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٢ الصادر عن الكاتب بالعدل في أريحا، عن فقدان سندی التمليك لـ (٦٠٠) سهم من تمام العقار رقم (٨٠٣) المنطقة العقارية ابلين وطلب بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/٩/٢٦ م

المديرية العامة للرياضة والشباب

إعلان داخلي رقم (٤/٢٠٢٣ م) للمرة الأولى

إعلان المديرية العامة للرياضة والشباب عن طرح ندوة الملعب البلدي بطريقة المزايمة العلنية فترة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وكأس الشهداء لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.
بناءً على أحكام قانون العقود رقم ٣٧/ ولاسيما المواد ٧٢ - ٧٦ / وعلى مقتضيات ومتطلبات المصلحة العامة.
تعلم المديرية العامة للرياضة والشباب عن طرح ندوة الملعب البلدي التي تقع داخل الملعب البلدي وهي عبارة عن كتلتين بطريقة المزايمة العلنية وفق الشروط الفنية والقانونية المذكورة في القانون رقم ٣٧/ فترة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وكأس الشهداء لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.
١- التأمينات الأولية تحدد بمبلغ \$٢٠٠٠ فقط ألفي دولار أمريكي تودع في صندوق المديرية العامة للرياضة والشباب عند تقديم الطلبات تحت طائلة الرفض في حال عدم تسديدها، وتعاد لهم في

إعلان فقدان سندی تمليك للعقار رقم (٦٣٠) من المنطقة العقارية حزانو

ادعى السيد درويش الأسود بن محمد والدته نجود تولد ١٩٣٩، فقدان سندی التمليك العائد للعقار رقم (٦٣٠) من المنطقة العقارية حزانو قضاء وقدرًا وطلب بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٢ م

إعلان فقدان سندی تمليك للعقار رقم ١٣٥ من المنطقة العقارية الكنيسة

ادعى السيد أحمد بن صالح الأحمدي والدته مريم تولد ١٩٦٢ الوكيل عن ملك بنت محمد جواد والدتها خديجة تولد ١٩٧٢، بموجب الوكالة رقم خاص (٩٠) ورقم عام (١٧٨٦) لعام ٢٠٢٣ عدل أريحا، فقدان سندی التمليك العائد لموكلته لتمام العقار رقم ١٣٥ من المنطقة العقارية الكنيسة وطلب بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٢ م

إعلان فقدان سندی تمليك للعقار رقم (٥٢١) من المنطقة العقارية حربنوش

ادعى السيد رياض طالب بن جمعة والدته نديمة تولد ١٩٨٦، فقدان سندی التمليك العائد للعقار رقم (٥٢١) من المنطقة العقارية حربنوش وطلب بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٢ م

إعلان فقدان سندی تمليك للعقارين (٣٦٦ - ٣٦٥) من المنطقة العقارية مرتين

ادعى السيد أكرم سويدان بن خالد وخرمة تولد ١٩٦٥، فقدان سندی التمليك العائدين له في العقارين (٣٦٦ - ٣٦٥) من المنطقة العقارية مرتين قضاء وقدرًا وطلب إعطائه سندیين بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٢ م

إعلان فقدان سندی تمليك للعقار رقم (٧٧) من المنطقة العقارية مرتين

ادعى السيد صفوان الأصلاان بن ضاهر والدته حنيفة تولد ١٩٨١، فقدان سندی تمليكه في العقار رقم (٧٧) من المنطقة العقارية مرتين قضاء وقدرًا وطلب إعطائه بدلاً عن ضائع. فللمعترض حق مراجعتنا خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. إدلب في: ٢٠٢٣/١٠/٢ م

للحصول على مزيد من المعلومات والاطلاع على دفتر الشروط، يُرجى مراجعة مقر اتحاد كرة القدم من الساعة التاسعة وحتى الثالثة عصراً.
إدلب في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١م.

رئيس اتحاد كرة القدم

المديرية العامة للموارد البشرية

إعلان المديرية العامة للموارد البشرية عن توفر شاغر وظيفي في وزارة الزراعة والري

تعلم المديرية العامة للموارد البشرية في حكومة الإنقاذ السورية عن توفر شاغر وظيفي في وزارة الزراعة والري.

- الرمز الوظيفي: HR-64

- المسمى الوظيفي: مهندس زراعي.

- مكان العمل: إدلب المدينة.

وفق الشروط الآتية:

- إجازة جامعية في الهندسة الزراعية (اختصاص وقاية نبات).

- خبرة على برامج الحاسوب office.

- ألا يتجاوز عمره ٤٥ عاماً.

على الراغبين بالتقدم ملء الرابط الظاهر:

<https://ee.kobotoolbox.org/x/wapiVDKe>

آخر موعد لقبول الطلبات: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠٨ م

ملاحظة: عند ملء الرابط يرجى إدخال الرمز الوظيفي الخاص بالشاغر

للاستفسار: التواصل على رقم الواتس التالي:

+٣٥٢٦٨١٥٣٧٩٤١

إعلان المديرية العامة للموارد البشرية عن توفر شاغر وظيفي في وزارة الزراعة والري.

تعلم المديرية العامة للموارد البشرية في حكومة الإنقاذ السورية عن توفر شاغر وظيفي في وزارة الزراعة والري.

- الرمز الوظيفي: HR-63

- المسمى الوظيفي: مخبري.

- مكان العمل: إدلب المدينة.

وفق الشروط الآتية:

- إجازة جامعية في الكيمياء.

- خبرة على برامج الحاسوب office.

- ألا يتجاوز عمره ٤٥ عاماً.

على الراغبين بالتقدم ملء الرابط الظاهر:

<https://ee.kobotoolbox.org/x/wapiVDKe>

آخر موعد لقبول الطلبات: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠٨ م

ملاحظة: عند ملء الرابط يرجى إدخال الرمز الوظيفي الخاص بالشاغر

للاستفسار: التواصل على رقم الواتس التالي:

+٣٥٢٦٨١٥٣٧٩٤١

حال رفض الطلبات من قبل اللجنة المختصة أو في حال لم يرس عليهم المزداد بعد تصديق المدير على محضر جلسة اللجنة.

٢- التأمينات النهائية تحدد بنسبة ١٠٪ من قيمة العقد.

٣- للعارضين الراغبين بالتقدم إلى المزايدة إمكانية معاينة الندوة المذكورة.

٤- تقام المزايدة العلنية في مقر المديرية العامة للرياضة والشباب في الملعب البلدي يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٩/٣م الساعة ١١ ظهراً.

٥- لا تعدّ المديرية مسؤولة عن أي حادث طارئ يؤدي لحدوث أضرار بعد مباشرة العقد كون الحيازة ستؤول كاملة للجهة المستثمرة.

٦- لا يجوز للمستثمر التنازل عن العقد لأي جهة أخرى دون موافقة المديرية العامة للرياضة والشباب تحت طائلة المساءلة القانونية.

٧- مدة العقد حسب الاتفاق بين الطرفين تبدأ من تاريخ مباشرة العقد قابلة للتجديد من قبل الفريق الأول.

٨- يدفع المستثمر الذي رسا عليه المزداد قيمة المزداد فوراً.

٩- يلتزم العارض عند تقديم الطلب بتقديم تعهد خطي يتضمن:

١- أنه من المواطنين المقيمين في المناطق المحررة.

٢- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الإدارة أو الجهات العامة.

٣- ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن ولم يرد إليه اعتباره.

٤- إحضار صورة عن البطاقة الشخصية مع ذكر عنوان

العارض بشكل واضح ودقيق وذكر رقم المسكن ورقم الهاتف إن وجد.

٥- تصريح خطي من العارض أنه اطلع على الشروط الخاصة في الإعلان.

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٢هـ - الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٠٢م

مدير المديرية العامة للرياضة والشباب

إعلان

إعلان الاتحاد السوري لكرة القدم عن مزايدة علنية لتعهد

مباريات بطولة كأس الشهداء لكرة القدم

يعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في إدلب عن فتح مزايدة علنية لتعهد مباريات بطولة كأس الشهداء.

تاريخ بدء البطولة السبت ٢٠٢٣/١١/١٨ تاريخ انتهاء البطولة ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٤م بمعدل ٤٥ مباراة.

موعد إقامة المزداد يوم الخميس ٢٠٢٣/١٠/٥م الساعة ١١,٠٠ صباحاً، في مقر اتحاد كرة القدم في مبنى المديرية العامة

للرياضة والشباب في إدلب.

الفرق المشاركة: ٣٢ فريقاً

شروط المشاركة في المزايدة:

- يجب على المتقدمين المشاركة في المزداد العلني بعد دفع رسوم التأمين البالغة /\$٣٠٠٠.

- يجب أن يمتلك الخبرة اللازمة في تنظيم المباريات الرياضية.